

Formulário de Resposta aos recursos - CES G07

Questão	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
TIPO 1: 40	<p>A alternativa correta é:</p> <p>(D) A manutenção preventiva inclui inspeções, testes e substituições programadas que evitam falhas e aumentam a vida útil das redes de distribuição em qualquer nível de tensão.</p> <p>A manutenção preventiva é uma prática essencial em redes elétricas, independentemente da tensão (baixa, média ou alta), pois tem como objetivo evitar falhas, minimizar riscos de interrupções no fornecimento de energia e aumentar a vida útil dos equipamentos por meio de:</p> <p>Inspeções programadas; Testes técnicos; Limpezas; Substituição de componentes com desgaste.</p> <p>(A) Incorreta – A manutenção corretiva sozinha não garante confiabilidade, pois só é feita após a ocorrência de falhas, o que pode comprometer o sistema.</p> <p>(B) Incorreta – A manutenção preventiva é fundamental em todos os níveis de tensão, inclusive nas redes de baixa tensão, que também apresentam riscos elétricos relevantes.</p> <p>(C) Incorreta – A manutenção preventiva não depende de sinais visíveis de desgaste; ela ocorre antes das falhas, com base em cronogramas e inspeções técnicas.</p> <p>(E) Incorreta – A priorização da manutenção corretiva pode sair mais cara a longo prazo, pois falhas inesperadas geram paradas não planejadas, danos maiores e mais custos com urgência.</p>	DEFERIDO	ALTERAR D